



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 104 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ГБОУ «ШКОЛА № 104 Г.О. ДОНЕЦК»)  
283038, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, пр-кт Центральный, д.2,  
ОГРН 1229300093054, ИНН 9302005869, e-mail: 104-school@bk.ru

20.08.2024 № 469 /01-22  
на № 576 от 16.08.2024

Начальнику отделения НД и ПР  
Петровского района г. Донецка ОНД  
и ПР г.о. Донецк УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Донецкой  
Народной Республике  
Капитан внутренней службы  
Прудникову С.А.

Гарантийное письмо

Во исполнении предписания от 16.08.2024 № 576 о требовании пожарной безопасности ГБОУ «Школа №104 г.о. Донецк», сообщает о выполнении следующих пунктов Предписания:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	Тренировки по эвакуации проводятся в течение года по графику (Акт от 07.06.2024 № 6 вводная: пожар в столовой)
2	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Выполнено

3	Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (эвакуационный выход 2)	Выполнено
4	Допускается хранение под лестничными маршами предметов из горючих материалов	Выполнено
5	Эвакуационные пути загромождены мебелью и различными предметами (коридор 1 этаж)	Выполнено
6	На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей	Выполнено
7	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы (выход пищеблока)	Выполнено

Другие пункты будут выполнены при выделении финансовых средств (подано ходатайство в КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА» от 20.08.2024 №468):

1. Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным) освещением;
2. Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами;
3. Выход на кровлю не оборудован стационарной лестницей.

И.о. директора

Шевцова Г.Н.



И.Л. Шершень